

Департамент образования администрации государственного округа город Рыбинск	
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 84 (детский сад № 84) Советский проспект, дом № 4 Рыбинск, 162303	
тел.: (3435) 20-83-50 СПРИ 1027601106026 ИННКПП 7810041958761001001	
20.10.2014 № 14-10-5	
На №	от

В Отдел надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области
Главному государственному инспектору по пожарному надзору
Фролову Д.Н.
заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 84
Панакушиной Н.Г.

Отчет о выполнении предписания № 369/1/1 (218)
от 29.10.2013 года
по детскому саду № 84 на 20.10.2014 года.

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 14.10.2014 № 376 представляю результаты исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 29.10.2014 № 369/1/1(218):

№ п/п	Вид нарушения пожарной безопасности	требований	Отчет о проделанной работе
1	Кабельные линии систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности		Не выполнено. Отсутствует целевое финансирование в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год. Включено в план ремонтных работ на 2015 год.
2	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (№ 34, № 37) категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.		Выполнено.
3	Допущена отделка горючими материалами пола коридора первого этажа.		Выполнено. Отделка снята.
4	Дверь на путях эвакуации из помещения спальной комнаты (№ 29) открывается не по направлению выхода из помещения.		Не выполнено. Отсутствует целевое финансирование в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год. Включено в план ремонтных работ на 2015 год.
5	Расчеты определения категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности выполнены не в соответствии с нормативными документами		Выполнено. Произведен перерасчет.

6	Расчеты необходимого количества первичных средств пожаротушения выполнены не в соответствии с нормативными документами.	Выполнено. Произведен перерасчет.
---	---	-----------------------------------

Приложение:

- 1/ копия АКТА пожарно-технической комиссии детского сада № 84 по устраниению нарушений требований пожарной безопасности;
- 2/ копия Расчета необходимого количества первичных средств пожаротушения в помещениях детского сада № 84;
- 3/ копия Расчета категорий складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности детского сада № 84.

Заведующий

Балакина Н.Г. Панакушина Н.Г.

