



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877,
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по г.Рыбинску
(152901, г. Рыбинск, ул. Столяра д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: OND_Rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 376/1/1(135)

по устраниению нарушений требований пожарной безопасности

**Юридическому лицу: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №84
в лице заведующего детским садом №84 Панакушиной Н.Г.**

Государственным инспектором города Рыбинска по пожарному надзору Чистяковым Сергеем Александровичем в период с 10 часов 05 минут по 10 часов 45 минут 28.10.2014 года, с 14 часов 30 минут по 15 часов 00 минут 31.10.2014 года на основании распоряжения главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Фролова Д.Н. №376 от 14.10.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №84 (далее по тексту Детский сад №85) расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, Северный проезд, д.4.

(Юридический адрес: 152909, Ярославская область, город Рыбинск, Северный проезд, д.4, ИНН 7610041956, ОГРН 1027601106026).

При проведении проверки присутствовал: заведующий детского сада №84 Панакушина Наталья Геннадиевна (Распоряжение №479-М от 27.12.2011 года о назначении на должность заведующего детским садом №84 Панакушиной Н.Г.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требо- ваний пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст.83,84 СП 6.13130.2009 п. 4.1	01.10.2015	
2.	Дверь на путях эвакуации (помещение №29 согласно Технического паспорта инвентарный №07309 по состоянию на 25 октября 2012 года) открывается не по направлению выхода из помещения.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 34	01.10.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований

пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор города Рыбинска
по пожарному надзору
«31» октября 2014 года



Чистяков С.А.

Предписание для исполнения получил:

Гаврилова Ольги Н.

(подпись)

«31» октября 2014 года

